

A TUTTI I PARTECIPANTI

Novellara, li 05/02/2016

PROT. 24/MB

OGGETTO: Gara di appalto per la fornitura di Apparecchi Illuminanti a tecnologia a LED – CIG 65378883DA.

Si rende nota, in forma anonima, la richiesta di chiarimento n. 6, pervenuta alla scrivente Stazione Appaltante, inerente la procedura di gara di cui all'oggetto e la relativa risposta.

QUESITO 6

Nel "Capitolato speciale" pag. 22/23 punto 12.15, la frase "Eventuali KIT di telecontrollo, uniti all'Hardware necessario al corretto funzionamento, scelti da S.A.Ba.R. Servizi S.r.l., dovranno essere forniti direttamente dal Fornitore, cablati e montati. Il relativo costo farà parte dell'importo complessivo a base d'asta indicato dall'art.2", lascia intendere che **il costo di eventuali KIT per un numero non definito di corpi illuminanti devono già essere compresi nell'importo complessivo dell'offerta.**

Essendo alta l'incidenza % del KIT sul costo complessivo del corpo illuminante, avremmo bisogno di conoscere almeno il numero massimo di kit necessari per poter formulare la miglior offerta.

Inoltre avremmo bisogno di conoscere il sistema di dimmerazione richiesto. Infatti **solo ed esclusivamente nel caso di sistema ad onde convogliate o ad onde radio** è necessario conoscere anticipatamente marca e modello degli alimentatori.

Nel caso di richiesta di sistema DALI invece non sono necessarie ulteriori informazioni relativamente agli alimentatori.

Risposta al quesito n. 6

La frase "Eventuali KIT di telecontrollo, uniti all'Hardware necessario al corretto funzionamento, scelti da S.A.Ba.R. Servizi S.r.l. dovranno essere forniti direttamente dal Fornitore, cablati e montati. Il relativo costo farà parte dell'importo complessivo a base d'asta indicato dall'art.2" presente al Capitolato Speciale pag. 22/23 punto 12.15 è da considerarsi un refuso. Eventuali KIT di telecontrollo scelti dalla scrivente saranno comunicati successivamente all'aggiudicazione della gara ed il relativo costo non farà parte dell'importo complessivo a base d'asta.

Infine, si rimarca che gli apparecchi di illuminazione richiesti dal Capitolato Speciale dovranno essere equipaggiati con un sistema automatico di dimmerazione del flusso luminoso descritto al Par. 12.15.1 del Capitolato Speciale d'appalto.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Boselli

