

A TUTTI I PARTECIPANTI

Novellara, li 12/02/2016

PROT. 33/MB

OGGETTO: Gara di appalto per la fornitura di Apparecchi Illuminanti a tecnologia a LED – CIG 65378883DA.

Si rende nota, in forma anonima, la richiesta di chiarimento n. 7, pervenuta alla scrivente Stazione Appaltante, inerente la procedura di gara di cui all'oggetto e la relativa risposta.

QUESITO 7

Vi preghiamo specificare quanto riportato al paragrafo 12.5 Regolazione del flusso luminoso del capitolato speciale: Gli apparecchi dovranno essere forniti predisposti per telecontrollo.

In caso di richiesta di dispositivi, dovrà essere presentata una nuova offerta/revisione prezzi e non considerati come parte integranti delle attuali prezzi di gara che intendiamo solo predisposti?

Risposta al quesito n. 7

Come già specificato nella risposata al quesito n. 6, confermiamo che gli apparecchi offerti dovranno avere un vano dedicato ai componenti di alimentazione che dovrà garantire adeguato spazio per l'alloggiamento del modulo di telecontrollo e la predisposizione del cablaggio per l'inserimento, dello stesso, sulla linea di alimentazione dell'apparecchio, come indicato al Par. 12.15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Marco Boselli

