

A TUTTI I PARTECIPANTI

Novellara, li 13/02/2017

PROT. 33/MB

OGGETTO: Gara di appalto per lavori di realizzazione impianto per la produzione di microorganismi fotosintetici a fini alimentari presso l'area impiantistica di S.A.B.A.R. – CIG 6960871477.

Si rende nota, in forma anonima, la richiesta di chiarimento n. 1, pervenuta alla scrivente Stazione Appaltante, inerente la procedura di gara di cui all'oggetto e la relativa risposta.

QUESITO 1

In riferimento all'oggetto, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti relativamente alla voce n. 17 – art. E.001.005 dell'Elenco Prezzi Unitari (Fornitura e posa di serra da coltivazione – tipologia a tunnel):

1. All'interno della descrizione (a pag. 4) è riportato:
 "... Il calcolo dovrà tenere conto anche dei sovraccarichi che la Committenza riterrà opportuno inserire per la installazione del sistema di illuminazione dell'interno della serra....."
SI CHIEDE di comunicare l'entità di tali sovraccarichi in quanto non indicati in alcun documento
2. **SI CHIEDE di comunicarci i dati per la classificazione delle serre (non riscontrati nei documenti di gara), ossia:**
 - Durata vita utile della serra (5,10 o 15 anni)
 - Capacità della copertura a sopportare le deformazioni della struttura che la regge (classe B15, B10 o B5)

Risposta

Punto primo: Il sovraccarico minimo indotto dai sistemi di illuminazione che verranno posizionati all'interno della serra e di cui tener conto nel calcolo della struttura portante è di almeno 50 N/m² (5 kg/m²).

Punto secondo: La serra deve rispondere, al minimo, ai requisiti imposti dallo standard europeo EN 13031 per la Classe B (serre coperte con materiali tipo film plastico o teloni) con vita utile di almeno 5 anni (B5). La vita utile di progetto è intesa come il periodo di tempo nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve poter essere usata per lo scopo al quale è destinata.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Boselli


s.a.b.a.r. s.p.a.
 Servizi Ambientali Bassa Reggiana
PROCURATORE SPECIALE
 Ing. Marco Boselli



S.A.B.A.R. S.p.A.
 C.F. e P.IVA 01589850351
 Cap.Soc. € 1.936.100,25
 Strada Levata, 64 - 42017 Novellara (Reggio Emilia)
 Tel.: 0522-657569 Fax.: 0522-657729
 Email: info@sabar.it Sito: www.sabar.it

